

Zapytania do przetargu - „Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Terebelskiej w zakresie budowy drogi dla rowerów, budowy i przebudowy drogi dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, nr postępowania: ZP.271.1.16.2026.MCH2

1. W przedmiarze robót poz 49. Jest mowa o podsypce z piasku łamanego o grubości 3 cm (podsypka pod płyty betonowe 50x50) zaś w projekcie wykonawczym w konstrukcji nr 2 „Droga dla pieszych” wymieniona jest podsypka z mieszanki piaskowo-cementowej o grubości 4 cm. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

W przedmiarze robót w opisie jest pomyłka. Pod płyty betonowe 50x50cm należy stosować podsypkę z mieszanki piaskowo-cementowej o grubości 4 cm zgodnie z udostępnioną na stronie dokumentacją projektową.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 08.06.2026 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się 08.06.2026 r. godz. 13:00. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP.

W rozdziale XVII. SWZ ust 2 i 4:

Jest:

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 03.06.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.06.2026 r. o godzinie 13:00.

Powinno być:

2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 08.06.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.06.2026 r. o godzinie 13:00.