

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Biała Podlaska  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,  
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

**Dotyczy:** postępowania pn. „Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami)”, nr postępowania: ZP.271.1.4.2024.MCH2

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie**

*W związku z prowadzonym postępowaniem pn\_Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej” Wykonawca zwraca się pośbą o wyjaśnienie zapisu dotyczącego odpowiedzi na pytanie nr I z dnia 20.02.2024r., a mianowicie Zamawiający pisze: „Istniejącą sieć wodociągową wzdłuż ul. Janowskiej po jej zachodniej stronie należy przebudować na nową, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do przyłącza wodociągowego w poprzek ul. Janowskiej do firmy "CARSED - SKODA”, w okolicach początku wiaduktu. Nowa lokalizacja wodociągu, nie może się znajdować pod nawierzchniami bitumicznymi.”*

*Pragniemy zaznaczyć, że w chwili obecnej sieć wodociągowa jest ułożona w drodze asfaltowej dojazdowej do budynków mieszkalnych wielorodzinny przy ul. Janowskiej 80, 82 i nie ma możliwości zmiany tej lokalizacji gdyż z jednej strony znajdują się budynki garażowe, a z drugiej rów przy wiadukcie. Ponadto sieć wodociągową należy przebudować do ronda Żołnierzy Wyklętych, a więc należy wykonać przejście poprzeczne pod ul. Sobieskiego o nawierzchni bitumicznej.*

*Prosimy zatem o zmianę zapisu wyjaśnień, ewentualnie wskazanie koncepcji lokalizacji sieci wodociągowej spełniającej zapisy przedstawione przez Zamawiającego.*

*Prosimy potwierdzić, że przebudowywana sieć ma być wykonana z rur PE 250 mm, uzbrojenie sieci armaturę należy zaprojektować jako nowe czy wykorzystać materiał z demontażu?*

**Odpowiedź**

*Istniejącą sieć wodociągową wzdłuż ul. Janowskiej po jej zachodniej stronie należy przebudować na nową, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do odejścia sieci 160 przy ul. Janowskiej 76. Nowa lokalizacja wodociągu, nie może się znajdować pod nawierzchniami bitumicznymi, z wyjątkiem przejść poprzecznych pod nawierzchnią. Przebudowana sieć ma być wykonana z rur PE250 mm, uzbrojenie sieci - armaturę należy zaprojektować jako nowe.*

Dodatkowo należy ująć do przebudowy istniejące odejścia sieci wodociągowe w poprzek ul. Janowskiej do "CARSED- SKODA" oraz przy skrzyżowaniu z Rondem Żołnierzy Wyklętych. Sieć gazową należy przebudować lub zabezpieczyć w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Janowskiej i ul. Sobieskiego oraz w miejscu kolizji. Dokładne ilości przebudowanych sieci będą zależały od rozwiązań projektowych.

## II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **01.03.2024 r.** o godzinie **12:00**

### 1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVI. SWZ, ust. 1:

**Jest:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 29.03.2024 r.**”

**Powinno być:**

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 30.03.2024 r.**”

### 2. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 29.02.2024 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 29.02.2024 r. o godzinie 13:00.**”

**Powinno być:**

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 01.03.2024 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 01.03.2024 r. o godzinie 13:00.**”

### 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

#### 1. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:

2024-02-29 12:00

**w ogłoszeniu powinno być:**

2024-**03-01** 12:00

#### 2. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2024-02-29 13:00

**w ogłoszeniu powinno być:**

**2024-03-01** 13:00

#### 3. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.4.) Termin związania ofertą:

do 2024-03-29

**w ogłoszeniu powinno być:**

do 2024-**03-30**

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu