

ZP.271.5.2.2026.IMO2

## Uczestnicy postępowania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na **dostawę i montaż wraz z przeglądem gwarancyjnym systemu klimatyzacji w 19 pomieszczeniach budynku Urzędu Miasta Biała Podlaska**

### ODPOWIEDZI NA PYTANIA

#### 1. Odpowiedzi na pytania:

##### **Pytanie 1:**

Czy klimatyzatory mają być w systemie 1:1, multi split czy VRF? Czy wszystkie jednostki zewnętrzne mają znajdować się na dachu budynku?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania: 1:1, multi split czy VRF – wybór należy do Wykonawcy. Warunkiem są możliwości ich wykonania. Jednostki zewnętrzne nie mają się znajdować na dachu budynku, gdyż tam jest zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna, która będzie realizowana w najbliższym czasie.**

##### **Pytanie 2:**

Proszę o doprecyzowanie, jaki system klimatyzacji został zaprojektowany: split, multisplit czy vrf?

##### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania : 1:1, multi split czy VRF – wybór należy do Wykonawcy. Warunkiem są możliwości ich wykonania.**

##### **Pytanie 3:**

Proszę o podanie wymiarów pomieszczeń, w których ma być zamontowana klimatyzacja.

##### **Odpowiedź:**

**Proszę o wyliczenie wymiarów poprzez przeskalowania budynku na załączonych rzutach. Wysokość pomieszczeń ok. 2,6m, z wyjątkiem pomieszczenia na 1 piętrze, gdzie wysokość wynosi 3,1 m.**

#### 2. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **19.03.2026 r. do godz. 12:00.**

*Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia*

**Kierownik Zamawiającego**