

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania pn. „Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami)”, nr postępowania: ZP.271.1.4.2024.MCH2

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem pn. Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej” Wykonawca zwraca się prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o zakres przebudowy sieci sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej.

W załączonych przez Zamawiającego dokumentach PFU Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w zakresie branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej, natomiast szacunkowy przedmiar robót dotyczy tylko branży drogowej.

Celem dokonania rzetelnej wyceny prosimy o wskazanie które sieci i w jakim zakresie (na jakim odcinku) należy przebudować.

Odpowiedź

Istniejącą sieć wodociągową wzdłuż ul. Janowskiej po jej zachodniej stronie należy przebudować na nową, na odcinku od ronda Żołnierzy Wyklętych do przyłącza wodociągowego w poprzek ul. Janowskiej do firmy "CARSED - SKODA", w okolicach początku wiaduktu. Nowa lokalizacja wodociągu, nie może się znajdować pod nawierzchniami bitumicznymi. Dodatkowo należy ująć do przebudowy istniejące dwa przyłącza wodociągowe w poprzek ul. Janowskiej.

Sieć sanitarną należy przebudować w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Janowskiej i ul. Sobieskiego. Tak by studnie zlokalizować poza nawierzchnią jezdni. Sieć elektryczną należy przebudować w miejscu kolizji i poza nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnie dróg rowerowych. Istniejące oświetlenie przyjąć do likwidacji oraz budowę nowego oświetlenia.

Sieć teletechniczną należy przebudować w miejscu kolizji i poza nawierzchnie jezdni oraz nawierzchnie dróg rowerowych.

Sieć gazową należy przebudować lub zabezpieczyć w obrębie projektowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Janowskiej i ul. Sobieskiego oraz w miejscu kolizji.

Dokładne ilości przebudowanych sieci będą zależały od rozwiązań projektowych.

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszonym przetargiem zwracamy się z prośbą o uzupełnienie w przedmiarze robót ilości w pozycji nr 59.

Odpowiedź

Proszę przyjąć ilość 1810 m2.

Pytanie nr 3

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy w ramach zadania należy wykonać nowe wpusty w obrębie ul. Janowskiej i Sobieskiego?

- czy w ramach zadania należy wykonać nowe wpusty w obrębie nowo budowanego kanału deszczowego od ul. Janowskiej do Wereszki?

Jeśli tak to proszę o koncepcję ich usytuowanie.

- proszę o udostępnienie szacunkowego zakresu robót dla branży sanitarnej.

Odpowiedź

Ad. 1. Tak, w ramach zadania należy wykonać nowe wpusty w obrębie ul. Janowskiej i Sobieskiego.

Ad. 2. Na odcinku od ul. Janowskiej do ul. Aliny Fedorowicz, a także na odcinku zaprojektowanej drogi równoległej do ul. Janowskiej prowadzącej do stacji paliw "ORLEN", należy wykonać wpusty zapewniające prawidłowe odwodnienie. (Uwaga. dodatkowo należy wykonać kanał deszczowy na odcinku drogi równoległym do ul. Janowskiej i prowadzącym do stacji paliw "ORLEN"). Ilość wpustów będzie wynikać z rozwiązań sytuacyjno -wysokościowych przyjętych w projekcie, i ma zapewnić prawidłowe odwodnienie. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie 8 wpustów w istniejącej nawierzchni jezdni z kostki w ul. Aliny Fedorowicz, wraz z przykanalikami i odtworzeniem nawierzchni jezdni z kostki.

Ad. 3. Zamawiający nie posiada koncepcji lokalizacji wpustów. Zakres robót br. sanitarnej należy oszacować na podstawie zamieszczonego PFU.

Pytanie nr 4

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów pkt VII SWZ w ogłoszonym przetargu na zadanie pod nazwą: Projekt i przebudowa ul. Janowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej (łącznie ze skrzyżowaniami).

Proponujemy aby zapis dotyczący doświadczenia zawodowego w ciągu ostatnich 5 lat:

„– 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy/rozbudowy/przebudowy skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe;”

Zastąpić:

- „– 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego lub Koncepcji Programowej lub dokumentacji projektowej w zakresie wykonania skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe,
– 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi dla którego pozyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej”.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany powyższego warunku następująco:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego lub Koncepcji Programowej lub dokumentacji projektowej w zakresie wykonania skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe,
- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi dla którego pozyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu budowy/rozbudowy/przebudowy ulic/dróg o nawierzchni bitumicznej uzbrojonych w sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto;

II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa **w dniu 29.02.2024 r. o godzinie 12:00**

III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale VII. SWZ, ust. 2 pkt 4:

Jest:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie”

- **1 (jedno) zadanie** polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy/rozbudowy/przebudowy skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe;
- **2 (dwa) zadania** polegające na wykonaniu budowy/rozbudowy/przebudowy ulic/dróg o nawierzchni bitumicznej uzbrojonych w sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto;”

Powinno być:

„4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego lub Koncepcji Programowej lub dokumentacji projektowej w zakresie wykonania skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe,
- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi dla którego pozyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu budowy/rozbudowy/przebudowy ulic/dróg o nawierzchni bitumicznej uzbrojonych w sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto;”

2. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVI. SWZ, ust. 1:

Jest:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 23.03.2024 r.**”

Powinno być:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 29.03.2024 r.**”

3. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 23.02.2024 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 23.02.2024 r. o godzinie 13:00.**”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 29.02.2024 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 29.02.2024 r. o godzinie 13:00.**”

4. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w ogłoszeniu jest: Sekcja **V** - kwalifikacja wykonawców, 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie”

- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej budowy/rozbudowy/przebudowy skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe;
- 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu budowy/rozbudowy/przebudowy ulic/dróg o nawierzchni bitumicznej uzbrojonych w sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto;

w ogłoszeniu powinno być:

zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:

- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego lub Koncepcji Programowej lub dokumentacji projektowej w zakresie wykonania skrzyżowania dróg na skrzyżowanie typu rondo turbinowe,
- 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na budowie/rozbudowie drogi dla którego pozyskano decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;
- 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu budowy/rozbudowy/przebudowy ulic/dróg o nawierzchni bitumicznej uzbrojonych w sieci i urządzenia wodno-kanalizacyjne o wartości robót budowlanych min. 5.000.000,00 zł brutto;

2. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:

2024-02-23 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2024-02-29 12:00

3. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2024-02-23 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2024-02-29 13:00

4. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.4.) Termin związania ofertą:

do 2024-03-22

w ogłoszeniu powinno być:

do 2024-03-29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu