

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja istniejącego zagospodarowania zieleni w formie otwartej zieleni łąkowej z elementami edukacyjnymi przy ul. Żurawiej w Białej Podlaskiej”, nr postępowania: ZP.271.1.5.2026.IM02

I. Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy poidelko od strony ul. Żurawiej "projektowane wg. Odrębnego opracowania" wraz z przyłączem wody wchodzi w zakres realizacji inwestycji?

Odpowiedź: Zakres zamówienia obejmuje tylko samo poidelko z automatycznym zamknięciem wody, zgodnie z tabelą zakresu zamówienia - zakres prac: IV. Urządzenia – zakup i montaż, punkt 11. Przyłącze wody nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2

Czy w zakres inwestycji wchodzi wyposażenie pawilonu w stoły i krzesła? Jeśli tak - jakie ilości?

Odpowiedź: W zakres inwestycji nie wchodzi wyposażenie pawilonu. Cały zakres inwestycji ujęty jest w przedmiocie zamówienia: zakres zamówienia – tabela z zakresem prac I, II, III, IV.

Pytanie 3

Czy dopuszcza się wykonanie stojaków rowerowych ze stali malowanej proszkowo lub ocynkowanej ale o podobnej formie jak projektowana?

Odpowiedź: Należy wykonać 2 szt. kłody-stojaki na rowery - 5 stanowiskowe i średnicy 40cm z podstawą z ceownika stali kwasoodpornej z poręczą zabezpieczającą ze stali cynkowanej ogniowo lakierowanej proszkowo.

Pytanie 4

W punkcie 4.1 - OPIS TECHNICZNY - [cytat] "Zaprojektowano ścieżki piesze i rowerowe w północnej i południowo wschodniej części zbiornika wodnego. W istniejących ścieżkach należy

wymienić nawierzchnie na nową" - Proszę o wskazanie ścieżek z nawierzchnią do wymiany i określenie o jakim zbiorniku wodnym mowa.

Odpowiedź: Zapis ten omyłkowo zamieszczono w projekcie w OPISIE TECHNICZNYM. Nie dotyczy on terenu przy ul. Żurawiej, nie ma tam zbiornika wodnego. Ścieżki szutrowe należy wykonać zgodnie z zamieszczonym planem zagospodarowania terenu przy ul. Żurawiej i opisem w tabeli zakresu zamówienia w pozycji II – Roboty drogowe.

Pytanie 5

Czy wszystkie z planowanych ławek oraz kłód (tj.: ławka z bala z oparciem (kłoda) - 2 szt., ławka z bala z miejscem dla seniora - 5 szt., skupisko luźno leżących pni - 9 szt., kłoda siedzisko - 2 szt.) mogą być wykonane z drewna rodzimego np. topoli o średni 30-40 cm - tak jak w "OPIS TECHNICZNY" str. 7?

Odpowiedź: 5 ławki, kłody, siedziska, skupiska luźno leżących pni mogą być wykonane z topoli.

Pytanie 6

Czy "poidelko" i "punkt poboru wody" to ten sam element? Czy jest możliwość umieszczenia tego elementu w jednym z miejsc istniejącego ujęcia wody (3 istniejące punkty - zagospodarowanie terenu)?

Odpowiedź: Poidelko i punkt poboru wody to ten sam element. Poidelko należy dostarczyć i zainstalować zgodnie z lokalizacją na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie 7

Przedmiot zamówienia zakłada wykonanie obrzeży ścieżek z bednarki 5 cm a opis techniczny z otoczków o wymiarach 12-15 cm - proszę o ujednoczenie.

Odpowiedź: Obrzeża ścieżek szutrowych należy wykonać z bednarki 5 cm.

II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **09.04.2026 r. do godziny 12:00**

III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 08.04.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.04.2026 r. o godzinie 13:00.”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 09.04.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.04.2026 r. o godzinie 13:00.”

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

- 1. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:
2026-04-08 12:00
w ogłoszeniu powinno być:
2026-~~04-08~~**09** 12:00
- 2. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:
2026-04-08 13:00
w ogłoszeniu powinno być:
2026-~~04-08~~**09** 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu