

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odnowa i udostępnienie fortyfikacji ziemnych po stronie wschodniej i północno - wschodniej, droga pożarowa, murek przy fontannie oraz monitoring w Zespole Zamkowo Parkowym Radziwiłłów w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 12”, nr postępowania: ZP.271.1.6.2026.JW2

- I. Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W projekcie drogi pożarowej przewidziano zastosowanie geokraty wyłącznie w pasach pod kołami pojazdów, natomiast w osi drogi zaprojektowano warstwę wierzchnią z tłucznią. Zaprojektowane pasy geokraty nie są ograniczone żadnym elementem stabilizującym (np. krawężnikiem lub obrzeżem). W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie poprawności przyjętego rozwiązania projektowego lub rozważenie zastosowania elementów ograniczających (krawężników/obrzeży), które zabezpieczą geokratę przed rozsuwaniem się pod wpływem obciążeń od pojazdów pożarowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że brak odpowiedniego ograniczenia może skutkować deformacją nawierzchni oraz koniecznością napraw, co wpłynie na trwałość i eksploatację drogi.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania elementów ograniczających geokratę. Jeżeli warstwa tłuczni, która tworzy zabezpieczenie geokraty będzie dokładnie zagęszczona to nie spowoduje „rozjeżdżania” pasów geokraty. Ponadto takie rozwiązanie zostało zatwierdzone przez Wojewódzkiego Konserwa Zabytków i niema możliwości jego zmiany..

- II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **09.04.2026 r. do godziny 12:00**

- III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 08.04.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 08.04.2026 r. o godzinie 13:00.”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową do dnia 09.04.2026 r. do godziny 12:00.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.04.2026 r. o godzinie 13:00.”

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

- 1. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:
2026-04-08 12:00
w ogłoszeniu powinno być:
2026-04-09 12:00
- 2. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:
2026-04-08 13:00
w ogłoszeniu powinno być:
2026-04-09 13:00

Rysunek zawierający szczegół zabudowy hydrantu nadziemnego z uzupełnionym opisem wraz z niniejszym pismem zostanie udostępniony na stronie postępowania. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu