

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa parkingu, wiaty, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i terenu ścieżek oraz wykonanie nagłośnienia boiska i monitoringu przy ul. Aleksandra Wereszki w Białej Podlaskiej”, nr ZP.271.1.7.2026.EZ2

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie co jest przedmiotem niniejszego postępowania. SWZ opisuje to bardzo ogólnie - powołuje się na projekt, który jest zdecydowanie bardziej rozszerzony niż przedmiary.

Odpowiedź:

Przedmiotem postępowania jest: „Budowa parkingu i wiaty, wykonanie linii zasilającej (zalicznikowej), oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i terenu ścieżek oraz wykonanie nagłośnienia boiska i monitoringu.” Wykonawca w ramach składanej oferty wycenia zakres zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem do specyfikacji przetargowej oraz pomocniczym przedmiarem robót. **Zakres robót nie ujęty w opisie przedmiotu zamówienia a ujęty w dokumentacji projektowej nie jest objęty zamówieniem gdyż już został wykonany w 2025 r.** Zakres inwestycji opisany w punktach 1-15 w opisie przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji przetargowej pokrywa się z przedmiarem budowlanym i elektrycznym.

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów dotyczących następujących materiałów budowlanych:

- rodzaju kostki brukowej oraz jej wymiarów,
- podanie dokładnych parametrów - kruszywa naturalnego i łamanego oraz żwiru,
- jakie są wymiary płyty ażurowej?

Do wyceny kosztów wykonawca wlicza również opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu na parkingu, z wykonaniem oznaczeń pionowych i poziomych ?

Odpowiedź:

Pod wiatą należy ułożyć kostkę brukową bezfazową grubości 6 cm. Płyta ażurowa betonowa grubości 8 cm. Kruszywo łamane o uziarnieniu 0-31,5 mm, piaski drobne i średnie, żwir – 1-4 mm. Opracowanie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu na

parkingu nie jest wymagane i nie potrzeba wliczać do wyceny kosztów robót. Należy tylko ująć do wyceny zakup i montaż znaku pionowego z oznaczeniem - parking i drugi - parking dla niepełnosprawnych na dwa stanowiska oraz namalowanie oznakowania poziomego dwóch stanowisk dla niepełnosprawnych.

II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **20.04.2026 r. do godziny 12:00**

III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVI. SWZ, ust. 1:

Jest:

*„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 14.05.2026 r.**”*

Powinno być:

*„1. Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 19.05.2026 r.**”*

2. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

*„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 15.04.2026 r. do godziny 12:00.***

*4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **15.04.2026 r. o godzinie 13:00.**”*

Powinno być:

*„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 20.04.2026 r. do godziny 12:00.***

*4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **20.04.2026 r. o godzinie 13:00.**”*

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:

2026-04-15 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-~~04-20~~ 12:00

2. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2026-04-15 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-~~04-20~~ 13:00

3. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.4.) Termin związania ofertą:

do 2026-05-14

w ogłoszeniu powinno być:

do 2026-~~05-19~~ 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu