

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Biała Podlaska  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska  
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,  
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: *Rozbudowa i przebudowa odcinka ulicy Stefana Żeromskiego wraz ze skrzyżowaniem z Al. Jana Pawła II oraz fragmentami ulic przyległych*, nr postępowania: ZP.271.1.13.2026.JW2.**

I. Zamawiający informuje, że wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o udostępnienie pełnego planu sytuacyjnego w branży sanitarnej.

**Ad.1**

**Załączamy pełny plan sytuacyjny branży sanitarnej.**

2. Prosimy o udostępnienie warunków wydanych przez BWiK dotyczących przebudowy sieci wodociągowej.

**Ad.2**

**Warunki BWiK na przebudowę sieci wodociągowej znajdują się w Załącznikach Projektu Budowlanego.**

3. Czy projekt techniczny kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej został uzgodniony z BWiK?

**Ad.3**

**Projekt techniczny kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej został uzgodniony przez BWiK.**

4. W związku z tym, że nie występują w sprzedaży łuki żeliwne kołnierzowe o kątach 52°; 41° prosimy o przedstawienie alternatywnego wariantu.

**Ad.4**

**Łuki o kątach 52°; 41° należy wykonywać jako łączenie dwóch kształtek – łuków żeliwnych kołnierzowych o mniejszych kątach np. 30°+22°, 30°+11°.**

5. Czy zamawiający oraz BWiK dopuszcza zastosowanie kształtek (kolan, łuków giętych) z PE na załamaniach sieci wodociągowej PE DN225?

**Ad.5.**

**Zamawiający nie dopuszcza stosowania kształtek (kolan, łuków giętych) z PE na załamaniach sieci wodociągowej PE DN225. Należy stosować kształtki żeliwne kołnierzowe, zgodnie z dokumentacją projektową.**

6. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie studni betonowych zamiast studni żelbetowych?

**Ad.6**

**Zamawiający nie dopuszcza stosowania studni betonowych zamiast studni żelbetowych. Należy stosować studnie żelbetowe zgodnie z dokumentacją projektową.**

7. Czy zamawiający posiada szczegółowe rysunki do wykonania kaskad kanalizacji deszczowej na rurociągach DN400; DN200 w studniach rewizyjnych?

**Ad.7**

**Załączamy szczegółowy rysunek - schemat do wykonania kaskad w studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej.**

8. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zmiany sztywności obwodowej rur PP DN500 oraz DN400 z SN10 na SN8?

**Ad.8**

**Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zmiany sztywności obwodowej rur PP DN500 oraz DN400 z SN10 na SN8. Należy stosować rury PP DN500 oraz DN400 o sztywności obwodowej SN10 zgodnie z dokumentacją projektową.**

9. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie włączów żeliwno-betonowych kl. D400?

**Ad.9**

**Zamawiający nie dopuszcza zastosowania włączów żeliwno-betonowych. Należy stosować włązy żeliwne kl.D400 zgodnie z dokumentacją projektową.**

10. Proszę o udostępnienie dokumentacji dotyczącej pozycji w przedmiarze robót branży sanitarnej od 37 do 39 - przebudowy kanalizacji sanitarnej.

**Ad.10**

**Rozwiązania projektowe dotyczące przebudowy odcinka kanalizacji sanitarnej (poz. 37-39 przedmiaru branży sanitarnej) zawarte są w projekcie technicznym i projekcie wykonawczym branży sanitarnej w części opisowej i na rys. nr 2a. Dodatkowo załączamy rys. nr 10 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej.**

11. Proszę o udostępnienie rysunku nr 2 (PZT) dla projektu technicznego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

**Ad.11**

**Załączamy rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu dla projektu technicznego branży sanitarnej.**

12. Proszę o udostępnienie rysunku nr 2 (PZT) dla projektu wykonawczego sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

**Ad.12**

**Załączamy rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu dla projektu wykonawczego branży sanitarnej.**

**II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa w dniu **18.05.2026 r. do godziny 12:00**

**III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:**

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

**Jest:**

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 15.05.2026 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 15.05.2026 r. o godzinie 13:00.**”

**Powinno być:**

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 18.05.2026 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 18.05.2026 r. o godzinie 13:00.**”

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

**1. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:  
2026-05-15 12:00

**w ogłoszeniu powinno być:**

2026-05-18 12:00

**2. w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:  
2026-05-15 13:00

**w ogłoszeniu powinno być:**

2026-05-18 13:00

*Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.*

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
do podejmowania czynności w jego imieniu

Załączniki; 3 rysunki