

**ZP.271.4.103.2025.JW2**

**Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia**

**1. Klimatyzator ścienny z montażem w ilości 1szt. o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż:**

1. Zastosowanie: wyposażenie pracowni informatycznej – programistycznej
2. Wydajność nominalna chłodzenia: 0,89 / 3,5 / 4,04 kW
3. Wydajność nominalna grzania: 0,89 / 4,0 / 5,10 kW
4. SEER: 6,6
5. SCOP: 4,0
6. COP: 3,81 W/W
7. Klasa efektywności energetycznej chłodzenia: A++
8. Klasa efektywności energetycznej grzania: A+
9. JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA:
  - 1) Przepływ powietrza (chłodzenie): 750 / 600 / 450 / 252 / 180 m<sup>3</sup>/h
  - 2) Przepływ powietrza (grzanie): 600 / 432 / 336 m<sup>3</sup>/h
10. JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA:
  - 1) Zakres temperatur otoczenia (chłodzenie): -10 ~ 48 °C
  - 2) Zakres temperatur otoczenia (grzanie): -10 ~ 24 °C
  - 3) Poziom ciśnienia akustycznego: 48 / 50 dB(A)
  - 4) Czynnik chłodniczy (typ): R32
11. Montaż jednostki wewnętrznej i zewnętrznej oraz szkolenie z obsługi.
12. Gwarancja: 24 miesiące