


ROZDZIELNIA ALTANY - TAL
OBUDOWA ZŁĄCZA KABLOWEGO ZK-4/RBL 630A KK
(BEZ APARATÓW - WYPOSAŻENIE: APARATURA MODUŁOWA
WG SCHEMATU)



DANE ZNAMIONOWE:
Napięcie znamionowe: 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji: 500 V
Prąd znamionowy ciągły: 160 / 63 A
Stopień ochrony IP: 44
Klasa ochronności: II
Stopień odporności IK: 10



Plac Szkolny Dwór 28
21-500 Biała Podlaska
tel. 83 342 00 36

Rysunek:	ROZDZIELNIA TAL - WIDOK				
Obiekt:	ALTANA KONCERTOWO TANECZNA				
Lokalizacja:	Dz. nr. ewid. 2154/2, 2550 oraz część działki drogowej nr. ewid. 2138/1				
Specjalność:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:		
Projektant	mgr inż. Józef Szablowski	upr. nr 324/BP/86 spec. instal. elektryczna			
Branża:		Data:	Skala:	Nr. Rysunku:	Str.
ELEKTRYCZNA		VII.2026 r.	—	E-4	