

Biała Podlaska, dnia 16.02.2023 r.

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania pn.: **Budowa obiektów małej architektury - rekreacyjny FIT Park Zdrowia przy ul. Bieńkowskiego w Białej Podlaskiej, Nr postępowania: ZP.271.1.2.2023.JW2**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia Street workout o konstrukcji ze słupów o profilach okrągłych 76,6mm ? Jest to powszechnie wykorzystywany profil do urządzeń street workout oraz urządzeń placów zabaw, posiadamy certyfikat na urządzenia o konstrukcji z tego profilu. Profil wskazany w projekcie wskazuje na konkretnych producentów, a nie przekłada się to na warunki użytkowe urządzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza urządzenia street workout o konstrukcji ze słupów o profilach okrągłych 76,6 mm.

Pytanie 2:

Prosimy określić wymaganą wysokość swobodnego upadku w urządzeniach street workout, ponieważ od tego zależy grubość nawierzchni wylewanej, która to stanowi bardzo duży udział w ogólnej cenie za to zadanie. W projekcie podane są tylko wysokości urządzeń, natomiast ważniejsza jest wysokość swobodnego upadku dla dobrania odpowiedniej grubości nawierzchni bezpiecznej. Wskazana w projekcie grubość 50 mm jest odpowiednia dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku do 1,5 m.

Odpowiedź:

Wysokość swobodnego upadku w urządzeniach street workout wynosi 2,2 m.

II. **Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa w dniu **22.02.2023 r.** o godzinie **12:00**

1. **Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:**

Jest:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 17.02.2023 r. do godziny 12:00.**

...

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 17.02.2023 r. o godzinie 13:00.**”

Powinno być:

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 22.02.2023 r. do godziny 12:00.**

...

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 22.02.2023 r. o godzinie 13:00.**”

III. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – PROCEDURA, 8.1.) Termin składania ofert:

2023-02-17 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2023-02-22 12:00

2. **w ogłoszeniu jest:** Sekcja VIII – PROCEDURA, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2023-02-17 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2023-02-22 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu