

Zamawiający:

Gmina Miejska Biała Podlaska
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska
NIP: 5372335662, REGON: 030237380

**Odpowiedzi na pytania, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania ofert,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa parkingu, wiaty, oświetlenia boiska wielofunkcyjnego i terenu ścieżek oraz wykonanie nagłośnienia boiska i monitoringu przy ul. Aleksandra Wereszki w Białej Podlaskiej”, nr ZP.271.1.7.2026.EZ2

Zamawiający informuje, że wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

I. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej brak jest szczegółowego projektu przekroju warstw dla nawierzchni utwardzeń. Na podstawie przedmiaru przewidujemy następujący układ warstw: 10 cm warstwy kruszywa łamanego, 10 cm warstwy żwiru 0/4 mm, 5 cm podsypki piaskowej oraz 8 cm płyt ażurowych. Jednocześnie w przedmiarach robót nie uwzględniono korytowania pod projektowane warstwy utwardzeń. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy przyjęty układ warstw oraz ich grubości są prawidłowe oraz czy w zakresie robót należy uwzględnić wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza następujący układ warstw dla utwardzeń parkingu i dróg dojazdowych: 10 cm warstwy kruszywa łamanego, 10 cm warstwy żwiru 0/4 mm, 5 cm podsypki piaskowej oraz 8 cm płyt ażurowych. W zakresie wykonania parkingu i dróg dojazdowych należy uwzględnić koszty wykonanie korytowania pod te nawierzchnie na głębokość 30-35 cm. Nadmiar ziemi z korytowania przewieźć i usypać górkę na tej samej działce od strony obwodnicy.

II. Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **22.04.2026 r. do godziny 12:00**

III. Mając na uwadze powyższe, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

1. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVI. SWZ, ust. 1:

Jest:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.05.2026 r.”

Powinno być:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 21.05.2026 r.”

2. Zmianie ulega zapis w rozdziale XVII. SWZ, ust. 2 i 4:

Jest:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 20.04.2026 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 20.04.2026 r. o godzinie 13:00.**”

Powinno być:

„2. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową **do dnia 22.04.2026 r. do godziny 12:00.**

4. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 22.04.2026 r. o godzinie 13:00.**”

IV. Zamawiający, działając na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu:

1. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.1.) Termin składania ofert:

2026-04-20 12:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-~~04-20~~22 12:00

2. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.3.) Termin otwarcia ofert:

2026-04-20 13:00

w ogłoszeniu powinno być:

2026-~~04-20~~22 13:00

3. w ogłoszeniu jest: Sekcja VIII – procedura, 8.4.) Termin związania ofertą:

do 2026-05-19

w ogłoszeniu powinno być:

do 2026-~~05-19~~21 13:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zostało przekazane w dniu dzisiejszym do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu