














STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA																															
SYMBOL		O1		O2		O3		O4		O5		O6		O7		O8		O9		O10		O11		O12		O13		OD			
RODZAJ		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		UCHYLN-ROZWIERANE		STAŁE		UCHYLN-ROZWIERANE		ROZWIERNO - UCHYLN		STAŁE		DACHOWE			
SCHEMAT																															
WYMIARY W ŚWIEITLE MURU [cm]		So	120		140		180		180		60		108		165		180		120		120		274		90		122		100		
		Ho	200		180		215		280		150		150		140		200		290		255		200		200		60		223		160
ILOŚĆ SZTUK		PIWNICA	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		7		-		-		
		PARTER	6		8		2		2		1		3		1		-		-		-		-		-		-		6		-
		PIĘTRO	8		8		-		-		-		-		2		6		1		2		-		-		-		-		-
		PODDASZE	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		1		-		-		-		4
ILOŚĆ SZTUK ŁĄCZNE			14		16		2		2		1		3		3		6		1		2		1		7		6		4		
UWAGI		Okna białe drewniane jednoramowe, Uw min. 0,9 W/m²K, dla całego okna, szklenie podwójne gn min. 0,75 W/m²K, z odizolowaniem profilowania oryginalnego, wg wytycznych zamieszczonych na rysunku detalu okna. PARAPETY - Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze parapetów zastanych (ocynk), osadzone w sposób identyczny jak parapety zastane. - Parapety wewnętrzne wykonane z drewna sosnowego warstwowo klejonego o profilowanym nosku wpuszczany i nachodzący na lico muru, wykonany wg projektu i pierwotnej formy (szerokość i długość parapetu dopasować do otworu okiennego i pierwotnej formy) Parapety w kolorze jak okna od wewnątrz o wykończeniu powierzchni takiej jak okna od strony wewnętrznej, impregnowane i malowane gruntuć od strony muru, parapety od spodu osłonięte materiałem termozłazoczącym, zabezpieczającym drewno przed działaniem ciepła kaloryferów. Krawędź materiału termozłazoczącego nie może być widoczna od strony wnętrza – zatem nosek parapetu należy wykonać oddziennie, jako grubszy w stosunku do parapetu – o grubości materiału termozłazoczącego. OKUCIA Dopuszcza się zastosowanie: zawiasów systemowych standardowych. Jako okucia zamykające należy zastosować okucia obwiedniowe rozwierno-uchylne z funkcją mikorozszczelnienia. Wszystkie zawiasy systemowe powinny posiadać nakładki w kolorze warstwy malarskiej rewersu. KOLORYSTYKA Zbiłzona do koloru białej wapiennej „starobiel”. AWERS STOLARKI - kolor RAL 9010 REWERS STOLARKI - kolor RAL 9010 ANTYWŁAMANIOWOŚĆ I ANTYWYWAŻENIOWOŚĆ Szkoło bezpieczne kategorii P4.																													
		Okna do zachowania. Mechaniczne lub chemiczne usznięcie starych powłok malarskich. PARAPETY - Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze parapetów zastanych (ocynk), osadzone w sposób identyczny jak parapety zastane. - Parapety wewnętrzne wykonane z drewna sosnowego warstwowo klejonego o profilowanym nosku wpuszczany i nachodzący na lico muru, wykonany wg projektu i pierwotnej formy (szerokość i długość parapetu dopasować do otworu okiennego i pierwotnej formy) Parapety w kolorze jak okna od wewnątrz o wykończeniu powierzchni takiej jak okna od strony wewnętrznej, impregnowane i malowane gruntuć od strony muru, parapety od spodu osłonięte materiałem termozłazoczącym, zabezpieczającym drewno przed działaniem ciepła kaloryferów. Krawędź materiału termozłazoczącego nie może być widoczna od strony wnętrza – zatem nosek parapetu należy wykonać oddziennie, jako grubszy w stosunku do parapetu – o grubości materiału termozłazoczącego. OKUCIA Dopuszcza się zastosowanie: zawiasów systemowych standardowych. Jako okucia zamykające należy zastosować okucia obwiedniowe rozwierno-uchylne z funkcją mikorozszczelnienia. Wszystkie zawiasy systemowe powinny posiadać nakładki w kolorze warstwy malarskiej rewersu. KOLORYSTYKA Orginalna. ANTYWŁAMANIOWOŚĆ I ANTYWYWAŻENIOWOŚĆ Szkoło bezpieczne kategorii P4.																													
		Okna drewniane jednoramowe nieotwierane, Uw min. 0,9 W/m²K dla całego okna, szklenie podwójne gn min. 0,75 W/m²K, z odizolowaniem profilowania oryginalnego, wg wytycznych zamieszczonych na rysunku detalu okna. PARAPETY - Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze parapetów zastanych (ocynk), osadzone w sposób identyczny jak parapety zastane. - Parapety wewnętrzne wykonane z drewna sosnowego warstwowo klejonego o profilowanym nosku wpuszczany i nachodzący na lico muru, wykonany wg projektu i pierwotnej formy (szerokość i długość parapetu dopasować do otworu okiennego i pierwotnej formy) Parapety w kolorze jak okna od wewnątrz o wykończeniu powierzchni takiej jak okna od strony wewnętrznej, impregnowane i malowane gruntuć od strony muru, parapety od spodu osłonięte materiałem termozłazoczącym, zabezpieczającym drewno przed działaniem ciepła kaloryferów. Krawędź materiału termozłazoczącego nie może być widoczna od strony wnętrza – zatem nosek parapetu należy wykonać oddziennie, jako grubszy w stosunku do parapetu – o grubości materiału termozłazoczącego. OKUCIA Dopuszcza się zastosowanie: zawiasów systemowych standardowych. Jako okucia zamykające należy zastosować okucia obwiedniowe rozwierno-uchylne z funkcją mikorozszczelnienia. Wszystkie zawiasy systemowe powinny posiadać nakładki w kolorze warstwy malarskiej rewersu. KOLORYSTYKA Zbiłzona do koloru białej wapiennej „starobiel”. AWERS STOLARKI - kolor RAL 9010 REWERS STOLARKI - kolor RAL 9010 ANTYWŁAMANIOWOŚĆ I ANTYWYWAŻENIOWOŚĆ Szkoło bezpieczne kategorii P4.																													
		Stalokę drewnianą jednoramową, jednopozomową, jednokwaterową, ze słaydem ruchomym w systemie rozwierano-uchylnym PARAPETY - Parapety zewnętrzne wykonane z blachy tytanowo- cynkowej w kolorze parapetów zastanych (ocynk), osadzone w sposób identyczny jak parapety zastane. - Parapety wewnętrzne wykonane z drewna sosnowego warstwowo klejonego o profilowanym nosku wpuszczany i nachodzący na lico muru, wykonany wg projektu i pierwotnej formy (szerokość i długość parapetu dopasować do otworu okiennego i pierwotnej formy) Parapety w kolorze jak okna od wewnątrz o wykończeniu powierzchni takiej jak okna od strony wewnętrznej, impregnowane i malowane gruntuć od strony muru, parapety od spodu osłonięte materiałem termozłazoczącym, zabezpieczającym drewno przed działaniem ciepła kaloryferów. Krawędź materiału termozłazoczącego nie może być widoczna od strony wnętrza – zatem nosek parapetu należy wykonać oddziennie, jako grubszy w stosunku do parapetu – o grubości materiału termozłazoczącego. OKUCIA Dopuszcza się zastosowanie: zawiasów systemowych standardowych. Jako okucia zamykające należy zastosować okucia obwiedniowe rozwierno-uchylne z funkcją mikorozszczelnienia. Wszystkie zawiasy systemowe powinny posiadać nakładki w kolorze warstwy malarskiej rewersu.																													
		WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ brak ANTYWŁAMANIOWOŚĆ I ANTYWYWAŻENIOWOŚĆ Szkoło bezpieczne kategorii P4. DODATKOWE: Brak																													
		KOLORYSTYKA Naturalne drewno w kolorze podciemnym. ANTYWŁAMANIOWOŚĆ I ANTYWYWAŻENIOWOŚĆ Szkoło bezpieczne kategorii P4.																													

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyły od projektu należy konsultować z projektantem. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyły od projektu należy konsultować z projektantem.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwyty, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości szkieletu, przejść, przejść ze stopiami, ich szerokości, zabezpieczenia należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
6. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robot jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
8. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
9. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłoszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
10. W związku z tym, że teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysościowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenów przyległych i przedłożenia projektantowi w celu weryfikacji.
11. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przedwieźć to w ramach składanej oferty.
12. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
13. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi.

UWAGI

1. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, DOKŁADNA KOLORYSTYKA ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH ORAZ DETALE ZOSTAJĄ UZGODNIONE NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ (WYKONAWCZEJ) Z WZIEWOZDANIEM KONSERWATOREM ZABYTKÓW KANAL INWESTOREM
2. DOCIEPIENIE ŚCIAN PARTERU ORAZ PIĘTRA OD WEWNĄTRZ MOŻLIWE JEDYNIJE W PRZYPADKU BRAKU WYSTĘPOWANIA NA ŚCIANACH POLICHOIMORII I SZUKATERII. W PRZYPADKU NATRAFNIENIA PODCZAS PRAC REMONTOWYCH NA POLICHOIMORIE LUB SZUKATERIE DALSZE PRACE NALEŻY UZGODNIC Z LWKZ

		ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa		data rew. 30/09/2024 data
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		A-10 nr. rysunku		1:100
PRZEBUDOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO DAWNEJ WILLI RAABEGO WRAZ Z BUDOWĄ WIATY PRACOWNIOWO-SMIEŃKOWIEJ ORAZ Z AGROSPÓDAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EW. 9942, 9944/2, 9946/4, 9947, 9948/4 (OBR. 3) POŁOŻONEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY ULICY ŁOMASKIEJ 21, W TYM ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO NA BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE KULTURALNE I EDUKACYJNE.		nazwa zamierzenia		skala
ADRES: ul. Łomaska 21, 21-500 Biała Podlaska		inwestor, adres		PW stadium
Gmina Miejska Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska		mgr inż. arch. Magdalena Kuźeła nr. bud. 8/WMOIK/2009 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez og.		Arch. branża
Asyent: mgr inż. arch. Anna Szyrc mgr inż. arch. Katarzyna Jakubaszek		Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR BU96/01 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez og.		