



1. JAKO ZWODY POZIOME WYKORZYSTAĆ POKRYCIE BLACHĄ MIEDZIANĄ
 2. ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ POŁĄCZEŃ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI POKRYCIA
 3. ZWODY PIONOWE Z PRĘTA CU fi 8 mm UKŁADAĆ W RURKACH GUBOŚCIENNYCH ODPORNYCH NA OGIEŃ O GRUBOŚCI ŚCIANKI 5 mm W WARSTWIE IZOLACYJNEJ ŚCIAN
 4. ZŁĄCZA KONTROLNE ZAMONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI 0,30 m OD ZIEMI W PUSZKACH ODGROMOWYCH W KOLORZE ELEWACJI
 5. WYKOAŃC UZIOMY PIONOWE PRĘTOWE
 6. OD ZŁĄCZ KONTROLNYCH DO UZIOMU WYPROWADZIĆ PRZEWODY UZIEMIAJĄCE WYKONANE Z PŁASKOWNIKA CU20x3 mm
 7. NA KOMINACH WENTYLACYJNYCH ZAMONTOWAĆ IGLICE KOMINOWE Z PRĘTA CU fi 8 mm WYSTAJĄCE 0,5 m PONAD KOMIN. IGLICE POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM DACHU ZA POMOCĄ ZŁĄCZ
 8. MASZT ANTENOWY POŁĄCZYĆ Z POKRYCIEM DACHU PRĘTEM CU fi 8 mm ZA POMOCĄ ZŁĄCZA
- MINIMALNA GRUBOŚĆ POKRYCIA Z BLACHY WYNOŚI 0,5mm
BLACHA NIE MOŻE BYĆ POKRYTA MATERIAŁEM IZOLACYJNYM
NIE UWAŻA SIĘ ZA POKRYCIE IZOLACYJNE WARSTWY FARBY OCHRONNEJ LUB ASFALTU O GRUBOŚCI DO 1 mm
LUB FOLII PCV O GRUBOŚCI DO 0,5 mm

<div><div></div><div>ABRYS Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Bojczuk ul. Piłsudskiego 13/9 tel. 83 342 58 77 21-500 Biała Podlaska e-mail: biuro@abrys.info</div></div>				
INSTALACJE ODGROMOWA				
NAZWA OBIEKTU:	BUDYNEK KORDEGARDY mieszczący galerię sztuki "Galerię Podlaską" na terenie zespołu zamkowego poradziwiłowskiego w Białej Podlaskiej wraz z urządzeniami budowlanymi i utwardzeniem			
ADRES OBIEKTU:	ul. Warszawska 12 21-500 Biała Podlaska			
INWESTOR:	GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA ul. marsz. J. Piłsudskiego 3; 21-500 Biała Podlaska			
USYTUOWANIE	DZ.NR EWID. 2113/1 UL. WARSZAWSKA BIAŁA PODLASKA	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU:	E8
PROJEKTANT:	inż. Grzegorz Bykowski upr. nr. 880/BP/98 specjalność instalacyjna		wrzesień 2019	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Aleksander Kuszneruk upr. nr 702/BP/93specjalność instalacyjna		wrzesień 2019	