



ROZDZIELNICA WNEKOWA MODULOWA
Z DRZWICZKAMI PEŁNYMI Z ZAMKIEM
Pi=43,95 kW
kj=0,57
Ps=25,05 kW
Pp=26,00 kW
cosfi=0,92
Is=39,35 A
Ib=40 A

W TABLICY PRZEWIDZIEĆ 30%
REZERWY DLA MONTAŻU APARATÓW

SYSTEM SIECI – TT
OCHRONA OD PORAŻEŃ – SZYBKIE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA

	ABRYŚ Pracownia Architektoniczna Arkadiusz Bojczuk ul. Piłsudskiego 13/9 21-500 Biała Podlaska		tel. 83 342 58 77 e-mail: biuro@abrys.info	
	SCHEMAT TABLICZY TL+TG			